





Защитное кольцо



Крышка



Скоба



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Приме-чание
		Футляр:			
1	ГОСТ 58121.2-2018	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-110х10,0	1	Lф=35,0м	
		Защитное кольцо:			
2	ГОСТ 58121.2-2018	Труба ПЭ 100 ГАЗ SDR 11-63х5,8	24	L=0,2 м	
3		Пленка ПВХ-Л (на одно кольцо)	1,0	м.п.	
		Заделка футляра:			
4		Пенополиуретан типа "Макрофлекс"	0,02	$м^3$	
	УГ 12.01.00СБ с.5.905-25.05	Трубка контрольная:			
5	ГОСТ 10704-91 / В-10 ГОСТ 10705-80*	Труба ф57х3,5	3.0	м.п.	
6	УГ 1.03.00 с.5.905-25.05	Ковер	1		
7	УГ 1.03.00 с.5.905-25.05	Подушка	1		
8		Бетон класса В 12,5	0.001	$м^3$	
9	ГОСТ 58121.3-2018	Патрубок-накладка тип SA PE 100SDR11 110х63	1		
10	ГОСТ 58121.3-2018	Муфта с легко удаляемым упором тип МВ, PE 100 SDR11-63	1		
11		Неразъемное соединение ПЭ 100 ГАЗ 63х,58/Ст 57	1		

Примечание:

1. Место расположения контрольной трубки на конце футляра выполнить согласно продольному профилю газопровода см.лист 3.
2. Для предохранения трубы от повреждения при протаскивании и центровки трубы по оси футляра предусмотреть защитные кольца из полиэтиленовой трубы диаметром равным диаметру защищаемой трубы с подрезом в виде стопорного кольца, устанавливаемых на расстоянии 0.5-0.8 м и закрепляемых на трубопроводе липкой синтетической лентой типа ПВХ-Л.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Nдок.	Подпись	Дата	126659-ППО			
						Газоснабжение объекта капитального строительства по адресу: Краснодарский край, г. Краснодар, п. Индустриальный, ул. Безуленко И.В., 17			
ГИП		Галыгина			05.22	Газопровод-ввод высокого давления до границы з.у. по ул. им. Безуленко И.В., 17 в п. Индустриальный, г. Краснодара Том 1.2	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.		Собещакина			05.22		П+Р	5	
Исполн.		Хомяков			05.22				
						Прокладка полиэтиленового газопровода Де63х5,8 в полиэтиленовом футляре Де110х10.0 L=34,0 м.	АО "Краснодаргоргаз" г.Краснодар		

Копировал

Формат А3